

## 浙江光泰激光科技有限公司水冷机配置表

激光器类型	机型	水冷机最低配置					
		制冷量 KW	水流量 L/min	压力 bar	水冷机与激光器水管长度	水温设定 (夏天)	水温设定 (非夏天)
单模	CYL-1000/S	2.5	10	≥4	≤2M	25~28℃	22~25℃
	CYL-1500/S	4	15	≥4	≤2M	25~28℃	22~25℃
	CYL-2000/S	5	20	≥4	≤2M	25~28℃	22~25℃
	CYL-3000/S	7.5	30	≥4	≤2M	20~24℃	
	CYL-4000/S	10	40	≥4	≤2M	20~24℃	